

АКТ

Проведения проверки технического состояния пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре на объекте МАУДО ДДТ г. Балтийска, расположенном по адресу: Калининградская область, г. Балтийск, ул. Московская, 18

Осмотр объекта проводился в составе комиссии:

1. Председателя – представителя заказчика
и.о. директора Латышевой О. В.
2. Членов комиссии- представителей монтажной организации
Индивидуального предпринимателя Мамыко Д. В.

В результате осмотра установлено:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. С2000-М Пульт контроля и управления | - в исправном состоянии |
| 2. С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи | - в исправном состоянии |
| 3. С2000-КПБ Контрольно-пусковой блок | - в исправном состоянии |
| 4. Аккумулятор 17 Ач | - в исправном состоянии |
| 5. РИП-12 исп.50 Резервный источник питания | - в исправном состоянии |
| 6. Датчик ДИП 34-03 Извещатель пожарный дымовой | - в исправном состоянии |
| 7. ИПР 513-3АМ исп. 1 Извещатель пожарный ручной | - в исправном состоянии |
| 8. КОП-25 Оповещатель охранно-пожарный световой | - в исправном состоянии |
| 9. Соната-Т-Л-100-3/1 Вт | - в исправном состоянии |
| 10. Соната-К-120М | - в исправном состоянии |

Линии шлейфов и оповещения проложены кабелями типа КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75., КПСнг(А)-FRHF 1x2x1 в негорючей изоляции в пластиковых кабель каналах.

Проверена работоспособность ОПС в режимах:

1. Нормальном - в исправном состоянии;
2. Тревожном - в исправном состоянии;
3. При отключенном сетевом питании – в исправном состоянии;

Результаты измерений:

Сопротивление шлейфов сигнализации: 18-40 Ом

Сопротивление изоляции шлейфов сигнализации: 20-150МОм

ВЫВОД: Пожарная сигнализация и речевое оповещение о пожаре на объекте, расположенном по адресу: Калининградская область, г. Балтийск, ул. Московская, 18 находится в исправном состоянии, возможна дальнейшая эксплуатация ПС.

31.05.2024г.

Комиссия:

Председатель комиссии

Индивидуальный предприниматель

Латышева О. В.

Мамыко Д. В.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279277

Владелец Латышева Ольга Владимировна

Действителен с 19.03.2025 по 19.03.2026