



Российская Федерация Калининградская область
Муниципальное образование «Балтийский городской округ»

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества» г. Балтийска
(МАУДО ДДТ г. Балтийска)**

238520, Калининградская обл., г. Балтийск, ул. Московская, д. 18; тел.: 8(40145)31142;
тел.: 8(40145)30457; e-mail: tvmarsddt@mail.ru; сайт: <http://baltiysk-ddt.profi.edu.ru/>
ОГРН 1023902094127; ИНН 3901008642

19.05.2026	№	111
№21-03-	от	
2026/Прдп168-		
26-20270006		24.04.2026

И.о. прокурора города советнику юстиции
П.Н. Родоману

Уважаемый Павел Николаевич!

Настоящим администрация МАУДО ДДТ г. Балтийска сообщает, что нами получено от Прокуратуры города Балтийска представление об устранении нарушений законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних № 21-03-2026/Прдп168-26-20270006 от 24.04.2026. В ответ на данное представление сообщаем следующее:

ул. Московская, 18	
Замечания	Исполнено/не исполнено
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания внутри без ключа	Исполнено
Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте	Исполнено
Не обеспечено средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (истек срок годности)	Заказаны (ожидаем доставку)
В месте установки приемно-контрольного прибора пожарного не размещена информация с перечнем помещений, установками противопожарной защиты.	Информация в месте установки приемно-контрольного прибора будет размещена в соответствии с п. 10 Правил противопожарного режима
Руководитель организации не в полном объеме оборудовал двери эвакуационного выхода приспособлениями для самозакрывания	Исполнено

На материал, примененный для покрытия полов помещений здания отсутствует документ (сертификат соответствия или декларации о соответствии), подтверждающий его показатели пожарной опасности, установленные таблицей 28 к ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Сертификаты соответствия для напольного покрытия имеются
Руководителем организации не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (чердачное помещение) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (Протокол № 2.3/06/24 испытаний по контролю качества огнезащиты деревянных конструкций от 18 октября 2024 года)	На данное мероприятие выделено финансирование, работы запланированы на конец мая
ул. Школьная, 18Б	
В нарушении п. 409 Правил огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не расположены в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание	Заказаны (ожидаем доставку)
Руководитель организации не обеспечил исправное состояние на двери эвакуационного выхода приспособлений для самозакрывания	Исполнено
Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте	Исполнено
В нарушении правил п. 17.1 Правил руководитель не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	Журнал имеется (документ прилагается)
В нарушении п. 8 постановления Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и	Установлен звуковой оповещатель «Маяк-12-3М1» 13.04.2026 г.

управления эвакуацией людей при пожаре» объект защиты не оснащен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (помещение котельной)	
В нарушение ч. 8 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на противопожарных дверях отсутствуют устройства для самозакрывания (помещение котельной)	Исполнено
В нарушение п. 77 Правил руководитель не организовал проведение проверки и ремонт котельных установок (отсутствует документ)	В настоящее время совместно с МУП «Теплосети» города Балтийска проводится проверка и оценка состояния котельной
В нарушении п. 78 Правил руководитель перед началом отопительного сезона, а также в течении отопительного сезона не обеспечил очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи (отсутствует документ)	Имеется акт проверки (прочистки) дымоходов и вентиляционных каналов от 07.10.2025 года
В нарушение п. 79 Правил руководитель допустил к работе лиц, не прошедших обучение и не получивших соответствующий квалификационных удостоверений – гр. Скулин С.В.	Обучение гр. Скулина С.В. запланировано на июль 2026 года
В нарушение ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в отношении объекта защиты не составлена декларация пожарной безопасности по форме установленной Приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171, предусматривающая оценку пожарного риска (если проводится расчет риска) и оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара)	Заявление подано, услуга оказана. Уведомление от 08.05.2026 № ГУ-08-7992 (документ прилагается)

Директор МАУДО ДДТ г. Балтийска



О.В. Латышева