



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озерная д. 31; тел. (4012)52-92-01 E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтийскому и Светловскому
городским округам

238520, г. Балтийск ул. Сенявина д.3, тел. (41045)6-63-86; 238340, г. Светлый ул. Кржижановского д.1,
тел. (40152)3-41-24 E-Mail: 4ond@39.mchs.gov.ru

« 26 » августа 20 21 г.

12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Балтийск ул. Школьная, 18б

(место составления акта)

Предписание № 49 об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от
« 03 » августа 20 21 г. № 49, учетный номер проверки 39210061000200424227

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки,
учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора) вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Балдыкова Марина Анатольевна – заместитель начальник
ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому городским округам; Лазарев Алексей Юрьевич –
инспектор ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому городским округам

(указывается фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о
проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала
выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должность специалиста)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здание дома детского творчества

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению): 238520, Калининградская область,
г. Балтийск, ул. Школьная, 18б

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в
отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» МАУДО «ДДТ» г. Балтийск ИНН 3901008642 ОГРН 1023902094127
юридический адрес: 238520, обл. Калининградская, р-н Балтийский, г. Балтийск, ул. Московская,
д.18

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика,
адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с « 13 » августа 20 21 г., 11 час. 00 мин.
по « 13 » августа 20 21 г., 13 час. 00 мин.; с « 26 » августа 20 21 г., 11 час. 00 мин. по
« 26 » августа 20 21 г., 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при
необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, а также дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при эксплуатации сверх срока службы на основании акта обслуживающей организации	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства от 16.09.2020 № 1479	26.08.2022	
2	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства от 16.09.2020 № 1479	26.08.2022	
3	Здание не в полном объеме оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации, отсутствует сигнализация в чердачном помещении	Часть 1, часть 10 статьи 83 Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт: 4.4; пункт 42 таблица 3 СП 486.1311500.2020	26.08.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и

держателе комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальник ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы)

городским округам Балдыкова М.А.

инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Инспектор ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы)

городским округам Лазарев А.Ю.

инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

Игорь Мамасов Олега
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество, (последнее при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего предписание)

в 10 час. 00 мин. «26» сентября 2021 г.

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279277

Владелец Латышева Ольга Владимировна

Действителен с 19.03.2025 по 19.03.2026