



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озерная д. 31; тел. (4012)52-92-01 E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтийскому и Светловскому
городским округам

238520, г. Балтийск ул. Сенявина д.3, тел. (41045)6-63-86; 238340, г. Светлый ул. Кржижановского д.1,
тел. (40152)3-41-24 E-Mail: 4ond@39.mchs.gov.ru

«24» августа 20 21 г.

11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Балтийск ул. Московская, д.18

(место составления акта)

Предписание № 48

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от «03» августа 20 21 г. № 48, учетный номер проверки 339210061000200422952
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)
2. Выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора) вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена: Балдыкова Марина Анатольевна – заместитель начальник ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому городским округам; Лазарев Алексей Юрьевич – инспектор ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому городским округам
(указывается фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должность специалиста)
- эксперты (экспертные организации): не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении: здание дома детского творчества
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению): 238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Московская, д.18
(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)
7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» МАУДО «ДДТ» г. Балтийск ИНН 3901008642 ОГРН 1023902094127
юридический адрес: 238520, обл. Калининградская, р-н Балтийский, г. Балтийск, ул. Московская, д.18
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с «13» августа 20 21 г., 11 час. 00 мин. по «13» августа 20 21 г., 13 час. 00 мин.; с «26» августа 20 21 г., 10 час. 00 мин. по «26» августа 20 21 г., 11 час. 00 мин.
(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, а также дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности | Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при эксплуатации сверх срока службы на основании акта обслуживающей организации | пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства от 16.09.2020 № 1479 | 26.08.2022 | |
| 2 | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты | пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства от 16.09.2020 № 1479 | 26.08.2022 | |
| 3 | Здание не в полном объеме оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации, отсутствует сигнализация в чердачном помещении | Часть 1, часть 10 статьи 83 Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт: 4.4; пункт 42 таблица 3 СП 486.1311500.2020 | 26.08.2022 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и

содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;
2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения установленных указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться и соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальник ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы

городским округам Балдыкова М.А.

инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Инспектор ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы

городским округам Лазарев А.Ю

инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

Морев (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество, (последнее при наличии) и должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего предписание)

12 час. 00 мин. « 26 » апреля 20 21 г.

(подпись)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озерная, д. 31, тел. (4012)52-91-01

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон (4012)52-93-69

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Балтийскому и Светловскому городским округам**
238520, г. Балтийск ул. Сенявина д. 3, тел. (41045)6-63-86;
238340, г. Светлый ул. Кржижановского д. 1, тел. (40152)3-41-24
E-Mail: 4ond@39.mchs.gov.ru

**Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований**

от «27» мая 2022 г. № 25

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества г. Балтийска (ИНН:3901008642)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора.

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
в соответствии со ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – № 248-ФЗ), п. 47 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», во исполнение указания заместителя Министра – главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковника внутренней службы А.М. Супруновского от 01 марта 2022 г. № М-АМ-36, в целях подготовки к предстоящей летней оздоровительной компании, 16 мая 2022 года был проведен профилактический визит на объект защиты находящийся по адресу: г. Балтийск, ул. Московская, д. 18, в ходе которого были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. Не организованы работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

2. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), отсутствуют сведения об обеспечении ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: пункта 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, введенных в действие Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16. 09. 2020

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

В срок до 06 июня 2022 года принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ст. 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденны Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1016)

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель главного государственного инспектора по Балтийскому и Светловскому городским округам по пожарному надзору Балдыкова М. А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279277

Владелец Латышева Ольга Владимировна

Действителен с 19.03.2025 по 19.03.2026